

SUORITUSTASOILMOITUS**Rakennustuote ”ZZ-Fire protection foam 2K NE”****DoP-nro ZZ-11-01**

1. Tuotetyypin tunnuskoodi: ZZ-Fire protection foam 2K NE
2. Eränumero: ks. painatus patruunan päällä
3. Käyttötarkoitus: yhdistelmäläpivientitiiviste/ kaapeliläpivientitiiviste
4. Valmistaja: Karl Zimmermann GmbH
Marconistraße 7-9
50769 Köln
Saksa
5. Valtuutettu edustaja: ei relevantti
6. Suoritustason pysyvyyden arviointijärjestelmä: järjestelmä 1
7. Ilmoitettu laitos MPA Braunschweig, tunnusnumero 0761, on Eurooppalaisen teknisen hyväksyntäohjeen (ETAG 026-2) ja Euroopan teknisen hyväksynnän perusteella (katso taulukko) suorittanut rakennustuotteen ensitestauksen, tehtaan ensitarkastuksen ja tuotevalvonnan sekä tehtaan tuotevalvonnan mukaisen jatkuvan valvonnan, arvioinnin ja varmennuksen järjestelmän 1 mukaisesti sekä laatinut EY-vaatimustenmukaisuustodistuksen (todistukset) (katso taulukko).

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä	EY-vaatimustenmukaisuustodistus
ETA-10/0419 päiväyksellä 25.06.2013	0761-CPD-0176
ETA-10/0431 päiväyksellä 25.06.2013	0761-CPD-0187
ETA-11/0206 päiväyksellä 28.06.2013	0761-CPD-0208


8. Ilmoitettu suoritustaso:

Olellaiset ominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukainen tekninen erittely
Palotekninen käyttäytyminen	Luokka E	EN 13501-1
Palonkestävyys	Luokiteltu rakennustuotteena kuuluvaksi paloluokkaan EI 120 paikallisista tunnussuureista ja läpivienneistä riippuen. Katso lisätietoja seuraavista <ul style="list-style-type: none">• ETA-10/0419• ETA-10/0431• ETA-11/0206	EN 13501-2
Kestävyys ja käyttösoveltuvuus	Käyttöluokka Z ₁	ETAG 026-2

9. Tuotteen numeroiden 1 ja 2 mukainen suoritustaso vastaa ilmoitettua suoritustasoa numeron 8 mukaisesti. Tämän suoritustasoilmoituksen laadinnasta vastaa yksinomaan valmistaja numeron 4 mukaisesti.

Valmistajan puolesta ja nimissä allekirjoittanut

Kölnissä, 17.3.2014


.....
Lars Volkmer, tekninen johtaja