

## PRESTANDEDEKLARATION

No. SWT-20\_0420


En genomföring av Sewatek D-serien monterad i betong-,  
lättbetong eller massivträkonstruktion

1. **Produkttypens unika identifikationskod**  
Sewatek D-serie: D42, D62, D80, D92, D105, D140
2. **Avsedd användning**  
Brandgenomföring som monteras i ett hål i bjälklag eller väggar.  
Genomföringar passar för rör och kablar.
3. **Tillverkare**  
Sewatek Oy  
Sepäntie 4  
07230 Askola, Finland
4. **Systemet för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda**  
Systemet 1.  
Eurofins Expert Services Oy har utfärdat intyget om kontinuitet för  
prestanda 0809 – CPR – 1149 [betong] och 0809 – CPR – 1259  
[massivträ]
5. **Det europeiska tekniska bedömningsdokumentet**  
EAD 350454-00-1104

**Den europeiska tekniska bedömningen**  
ETA-12/0045, uppdaterad 18/03/2020  
ETA-15/0411, uppdaterad 30/05/2018

**Det tekniska bedömningsorganet**  
Eurofins Expert Services Oy

**Det anmälda organet**  
Eurofins Expert Services Oy [EOTA:s medlem 0809]



## 6. Angiven prestanda

| Väsentliga egenskaper | Prestanda  | Teknisk specifikation |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Brandmotstånd         | EI 30-120, se ETA-12/0045<br>EI 30-60, se ETA-15/0411              | EN 13501-2            |
| Farliga ämnen         | innehåller inte, se ETA-12/0045                                    | tillverkarens anmälan |
| Användningskategori   | Y <sub>2</sub> , också Z <sub>1</sub> och Z <sub>2</sub> uppfyllas | EOTA TR024            |
| Luftljudsisolering    | påverkning R <sub>w</sub> 0-2dB                                    | EN ISO 717-1          |
| Hållbarhet            | förväntad användningstid 25 år                                     | ISO 188, ISO 2440     |

Prestandan hos produkten som anges ovan överensstämmer med deklarerad prestanda. Denna prestandadeklaration utfärdas enligt förordning [EG] nr 305/2011, på ansvaret av tillverkaren som anges ovan.

Undertecknat för tillverkaren av

i Askola 2020-04-23



Sami Sihvola  
Tillverkningschef

