

PRESTANDADECLARATION

No. SWT-30_0420


En genomföring av Sewatek D2-serien monterad i betong- eller lättbetongkonstruktion eller i skivvägg med stommar.

- 1. Produkttypens unika identifikationskod**
Sewatek D2-serie: D2-40/A1, D2-40/A2, D2-60/B, D2-75/C, D2-90/D
- 2. Avsedd användning**
Brandgenomföring som monteras i ett hål i bjälklag eller väggar.
Genomföringar passar för rör och kablar.
- 3. Tillverkare**
Sewatek Oy
Sepäntie 4
07230 Askola, Finland
- 4. Systemet för bedömning och-fortlöpande kontroll av prestanda**
Systemet 1.
Eurofins Expert Services Oy har utfärdat intyget om kontinuitet för prestanda 0809 – CPR – 1149.
- 5. Det europeiska tekniska bedömningsdokumentet**
EAD 350454-00-1104

Den europeiska tekniska bedömningen
ETA-12/0045, uppdaterad 18/03/2020

Det tekniska bedömningsorganet
Eurofins Expert Services Oy

Det anmälda organet
Eurofins Expert Services Oy (EOTA:s medlem 0809)



6. Angiven prestanda

| Väsentliga egenskaper | Prestanda | Teknisk specifikation |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Brandmotstånd | EI 30-120, se ETA-12/0045 | EN 13501-2 |
| Farliga ämnen | innehåller inte, se ETA-12/0045 | tillverkarens anmälan |
| Användningskategori | Y ₂ , också Z ₁ och Z ₂ uppfyllas | EOTA TR024 |
| Luftljudsisolering | påverkning Rw 0-2dB | EN ISO 717-1 |
| Hållbarhet | förväntad användningstid 25 år | ISO 188, ISO 2440 |

Prestandan hos produkten som anges ovan överensstämmer med deklarerad prestanda. Denna prestandadeklaration utfärdas enligt förordning [EG] nr 305/2011, på ansvaret av tillverkaren som anges ovan.

Undertecknat för tillverkaren av

i Askola 2020-04-23



Sami Sihvola
Tillverkningschef

