

## PRESTANDADECLARATION


No. SWT-20\_0921

### Sewatek Multigenomföring för betong-, lättbetong eller massivträkonstruktion

1. **Produkttypens unika identifikationskod**  
Sewatek Multigenomföring D80, D105, D140
2. **Avsedd användning**  
Brandgenomföring som monteras vid gjutning eller i ett hål i bjälklag eller väggar. Genomföringar passar för rör och kablar.
3. **Tillverkare**  
Sewatek Oy  
Sepäntie 4  
07230 Askola, Finland
4. **Systemet för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda**  
Systemet 1.  
Eurofins Expert Services Oy har utfärdat intyget om kontinuitet för prestanda 0809 – CPR – 1149
5. **Det europeiska tekniska bedömningsdokumentet**  
EAD 350454-00-1104

Den europeiska tekniska bedömningen  
ETA-12/0045, uppdaterad 31/08/2021

Det anmälda organet  
Eurofins Expert Services Oy [EOTA:s medlem 0809]




## 6. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Teknisk specifikation
Brandmotstånd	EI 45-120, se ETA-12/0045	EN 13501-2
Användningskategori	Y <sub>2</sub> , också Z <sub>1</sub> och Z <sub>2</sub> uppfyllas	EOTA TR024
Luftljudsisolering	påverkning Rw 0-2dB	EN ISO 717-1
Livslängd	förväntad användningstid 25 år	ISO 188, ISO 2440

Prestandan hos produkten som anges ovan överensstämmer med deklarerad prestanda. Denna prestandadeklaration utfärdas enligt förordning (EG) nr 305/2011, på ansvaret av tillverkaren som anges ovan.

Undertecknat för tillverkaren av

i Askola 29/9 2021



Sami Sihvola  
Tillverkningschef

