

PRESTANDADECLARATION


No. SWT-30_0921

En genomföring av Sewatek D2-serien monterad i betong-, lättbetong- eller massivträkonstruktion eller i skivvägg med stommar.

1. **Produkttypens unika identifikationskod**
Sewatek D2-serie: D2-40, D2-60, D2-75, D2-90
2. **Avsedd användning**
Brandgenomföring som monteras i ett hål i bjälklag eller väggar.
Genomföringar passar för rör och kablar.
3. **Tillverkare**
Sewatek Oy
Sepäntie 4
07230 Askola, Finland
4. **Systemet för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda**
Systemet 1.
Eurofins Expert Services Oy har utfärdat intyget om kontinuitet för prestanda 0809 – CPR – 1149.
5. **Det europeiska tekniska bedömningsdokumentet**
EAD 350454-00-1104

Den europeiska tekniska bedömningen
ETA-12/0045, uppdaterad 31/08/2021

Det anmälda organet
Eurofins Expert Services Oy [EOTA:s medlem 0809]



6. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Teknisk specifikation
Brandmotstånd	EI 30-120, se ETA-12/0045	EN 13501-2
Användningskategori	Y ₂ , också Z ₁ och Z ₂ uppfyllas	EOTA TR024
Luftljudsisolering	påverkning Rw 0-2dB	EN ISO 717-1
Livslängd	förväntad användningstid 25 år	ISO 188, ISO 2440

Prestandan hos produkten som anges ovan överensstämmer med deklarerad prestanda. Denna prestandadeklaration utfärdas enligt förordning [EG] nr 305/2011, på ansvaret av tillverkaren som anges ovan.

Undertecknat för tillverkaren av

i Askola 29/9 2021



Sami Sihvola
Tillverkningschef

