



Ritningsförteckning
Installationsdetalj
Sewatek D-seriens Multigenomföring i
massivträbjälklag
Monteras i borrhål

Datum
11.5.2021

Detalj
SWT-DP200

Skala
Ej i skala

Sida
2 (4)

ALLMÄN INFORMATION

Produkt:	Sewatek D-serien multigenomföring
Avsedd användning:	Brandtät genomföring för plastavlopp och kablar i ett borrarat hål
ETA-dokument:	ETA-12/0045 (18.3.2020)
Brandklass:	EI 60 - EI 90
Luftljudsisolering Rw:	Effekt 0-2 dB i en massivträväg
Förväntad livslängd:	25 år


D-serien genomföring installeras i borrhål av rätt storlek. Fogen mellan genomföringsrör och konstruktion samt mellan rörets bas förtätas med akrylmassa.

Rören är testade i brännprov med plugg i den kalla sidan av konstruktion, alltså U/C.

Produkt	Borrhål (Ø) (-0/+3 mm)
D80	80 mm
D105	105 mm
D140	140 mm

Gruppering av flera genomföringar

a_2 : Avståndet mellan genomföringarna.
Avståndet över 200 mm räknas alltid som en enskild genomföring.



OBS!

Extern rörisolering avbryts vid konstruktionen, dvs. ingen extern isolering ska in i genomföringen.