



Ritningens innehåll

Installationsdetalj
D-serien i vägg av betongkonstruktion
Installation i ett borrhål eller gjuts på plats

Datum

24.7.2020

Detalj

SWT-DK100

Skala

Ej i skala

Sida

2 (3)

ALLMÄNNA UPPGIFTER

Produkt:	Sewatek D-serien, avloppsgenomföring
Användning:	Brandgenomföring för avloppsrör av plast
ETA-dokumentet:	ETA-12/0045 (18.3.2020)
Brandklass:	EI 120
Luftljudsisolering Rw:	Påverkning 0-2 dB i stenkonstruktion
Förväntad livslängd:	25 år


Avloppsgenomföring i D-serien installeras i ett hål i rätt storlek eller gjuts på plats. Sömmen mellan genomföring och konstruktion tätas med akrylmasa.

Pluggat flödesrör i förbränningstest öppen / stängd (U/C).

Produkt	Hålstorlek (Ø) (-0/+3 mm)
D80	80 mm
D105	105 mm
D140	140 mm

KLUSTER

a_2 : Avstånd mellan genomföringar.
Individuellt testad 200 mm.



Obs!

- Lokal och kontinuerlig isolering avbryts vid konstruktionen, dvs isoleringen går inte genom konstruktionen.