



Ritningsförteckning

Installationsdetalj
Sewatek H-serien i betongbjälklag
Genomföringen monteras före gjutning.

Datum

31/8 2021

Detalj

SWT-HK200

Skala

Ej i skala

Sida

2 (14)

ALMÄNNA UPPGIFTER

Produkt:	Sewatek H-serien. Europeisk teknisk bedömning (ETA) gäller för Sewatek-genomföringsrör som kan monteras med hjälp av olika monteringsstöd. Genomföringsrör med integrerat brandband används för genomföring av plaströr och kablar.
Avsedd användning:	Genomföring av rör och kablar genom betongbjälklag. Olika monteringsstöd beroende på bjälklagstyp (HDF, plattbärlag och platsgjutet bjälklag). Vissa monteringsstöd är gjorda för utanpåliggande värmestammar (bjälklagsgenomföringar av tillopp och retur).
ETA-dokument:	ETA-12/0045 (31/8 2021)
Brandklass:	EI 60 - EI 120
Luftljudsisolering Rw:	Effekt 0-2 dB i en betongkonstruktion.
Förväntad livslängd:	25 år

Detaljritningar är grupperade efter det genomgående rörets material. Vissa rör måste isoleras för att uppnå önskad brandklass. Isoleringskrav framkommer alltid från detaljritningar.