



(* Inget brandklasskrav

a_2 - Avstånd mellan genomföringsrör

c/c-mått - Avståndet från rörets centrum till centrum av nästa rör

Luftljudsisolering Rw: Effekt 0-2 dB i en betong- konstruktion Förväntad livslängd 25 år ETA-12/0045 (31/8 2021)	Kopparrör				Isoleringskrav (4 L = min 350 mm)			
	Rörstorlek (Ø mm)	Genom- föringsrör (Ø mm)	min a_2 (mm)	min c/c-mått (mm)	Oisolerad	Lokal stenulls- isolering ⁴	Kontinuerlig stenullsisolering, avbryts	Cellgummi- isolering
	Cu 8 - 22	40	25	65	-	EI 120	EI 120	-
	Cu 35	60	25	85	-	EI 120	EI 120	-
	Cu 42	75	25	100	-	EI 120	EI 120	-
	Cu 54	75	35	110	-	-	EI 120	-
	Cu 64	90	35	125	-	-	EI 120	-
	Cu 76 - 89	125	35	160	-	-	EI 120	-