



Luftljuds-isolerig R_w : Försvagning ca. 1 dB i betong- konstruktion	Stålrör (Fe)			Isoleringskrav (mm) (⁴ L = min 350 mm)			
	Rörstorlek (max \varnothing mm)	min a_2 (mm)	min c/c (mm)	Oisolerad	Lokal stenull- isolering	Kontinuerlig stenullisolering, avbryts	Cellgummi- isolering
Förväntad användningstid 25 år	DN 10-15 (17,2-21,3)	10	50	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120
	DN 20-25 (26,9-33,7)	10	70	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120
ETA-12/0045 (18.3.2020)	DN 32 (42,4)	10	85	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60
	DN 32 (42,4)	25	100	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120
	DN 40 (48,3)	25	105	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120
	DN 50 (60,3)	30	120	-	EI 120 (⁴)	EI 120	-
	DN 65-80 (76,1-88,9)	35	160	-	-	EI 120	-