



Luftljuds-isolerig Rw: Försvagning ca. 1 dB i betong- konstruktion	Galvaniserat stålror			Isoleringskrav (mm)			
	Rörstorlek (max Ø mm)	min a <sub>2</sub> (mm)	min c/c (mm)	Oisolerad	Lokal stenull- isolering	Kontinuerlig stenullisolering, avbryts	Cellgummi- isolering
Förväntad användningstid 25 år	VTT:s uttalande VTT-S-02504-16:						
	FeZn 12 - 22	10	50	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60
	FeZn 28	10	60	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60
	FeZn 35	10	70	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60
	FeZn 42	10	85	EI 60	EI 60	EI 60	EI 60
Resultatet kan överföras för användning med mindre rör.							