



Luftljuds-isolerig R_w : Försvagning ca. 1 dB i betong- konstruktion	Kompositrör (Alupex)			Isoleringskrav (mm) ⁽⁴⁾ L = min 350 mm			
	Rörstorlek (max \varnothing mm)	min a_2 (mm)	min c/c (mm)	Oisolerad	Lokal stenull- isolering	Kontinuerlig stenullisolering, avbryts	Cellgummi- isolering
Förväntad användningstid 25 år	VTT:s uttalande VTT-S-02504-16:						
	Comp. 12 - 20	10	50	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120
	Comp. 25	30	80	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120
	Comp. 32	10	70	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120
	Comp. 50	25	100	-	EI 120 ⁽⁴⁾	EI 120	-
	Comp. 63	30	120	-	EI 120 ⁽⁴⁾	EI 120	-
Resultatet kan överföras för användning med mindre rör.							