



(* Inget krav för brandklassifikation
 a_2 - Avstånd mellan genomföringsrör
 c/c-mått - Mått från rörets center till center

Luftljuds-isolerig R_w : Försvagning ca. 1 dB i betong- konstruktion	Kompositrör (Alupex)			Isoleringskrav (mm) (⁴ L = min 350 mm)			
	Rörstorlek (max \varnothing mm)	min a_2 (mm)	min c/c (mm)	Oisolerad	Lokal stenull- isolering	Kontinuerlig stenullisolering, avbryts	Cell- gummi- isolering
Förväntad användningstid 25 år	Comp. 12 - 20	10	50	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120
	Comp. 25	10	70	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120
	Comp. 32	10	70	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120
	Comp. 40	30	90	-	EI 120 (⁴)	EI 120	-
	Comp. 50	30	105	-	EI 120 (⁴)	EI 120	-
	Comp. 63	30	120	-	EI 120 (⁴)	EI 120	-
ETA-12/0045 (18.3.2020)	Resultatet kan överföras för användning med mindre rör.						