



(* Inget brandklasskrav
 a_2 - Avstånd mellan genomföringsrör
 e_n - Rörrets vägg tjocklek
 c/c-mått - Avståndet från rørets centrum till centrum av nästa rör

Luftljudsisolering Rw: Effekt 0-2 dB i en betong- konstruktion	Plaströr				Isoleringskrav (mm)			
	Rörstorlek (max Ø mm)	Produkt	min a_2 (mm)	min c/c-mått (mm)	Oisolerad	Lokal stenulls- isolering	Kontinuerlig stenullsisolering, avbryts	Cellgummi- isolering
Förväntad livslängd 25 år ETA-12/0045 (31/8 2021)	Plaströr eller bunt 22 (¹)	H2-40	10	50	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120
	Plaströr eller bunt 34 (¹)	H2-60	10	70	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120
	Plaströr eller bunt 40 (¹)	H2-60	40	100	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120
	PE 40 (¹)	H2-60	90	150	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120
	Pex 22/34	H2-60	10	70	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120
	Pex 28/54	H2-75	40	115	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120
	¹ PE, PE-HD, ABS, SAN+PVC ($e_n \leq 3,0$)							