



Luftljuds-isolerig Rw: Försvagning ca. 1 dB i betong- konstruktion	Plaströr				Isoleringskrav (mm)			
	Rörstorlek (max Ø mm)	Genom- föringens storlek	min a ₂ (mm)	min c/c (mm)	Oisolerad	Lokal stenull- isolering	Kontinuerlig stenullisolering, avbryts	Cellgummi- isolering
Förväntad användningstid 25 år ETA-12/0045 (18.3.2020)	Plaströr eller bunt 22 ⁽¹⁾	A	60	100	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120
	Plaströr eller bunt 34 ⁽¹⁾	B	60	120	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120
	Plaströr eller bunt 54 ⁽¹⁾	C	200	275	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120
	Pex 22/34	B	60	120	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120
	Pex 28/54	C	200	275	EI 120	EI 120	EI 120	EI 120
⁽¹⁾ PE-HD, PE, ABS, SAN+PVC (e _n ≤ 3,0)								