



Ritningens innehåll

Installationsdetalj  
Sewatek M-serien, SWT-105 -brandakryl  
i bjälklag av betongkonstruktion

Datum

24.7.2020

Detalj

SWT-105K200

Skala

Ej i skala

Sida

2 (8)


## ALLMÄNNA UPPGIFTER

Produkt:	Sewatek SWT-105 -brandakryl
Användning:	Brandtätningssmassa för rör och kablar
ETA-dokumentet:	ETA-20/0260 (18.3.2020)
Brandklass:	EI 90 - EI 120
Luftljudsisolering $R_w$ :	Påverkning i jämförelse med ogenomtränglig konstruktion 0-2 dB
Förväntad livslängd:	25 år

Sömmen mellan genomgående rör/kabel och konstruktion tätas med SWT-105 brandakryl.

Detaljritningarna är grupperade enligt rörmaterialiet. En del av rör måste isoleras för att nå brandklassen. Isoleringsskruven framgår av detaljritningarna.

KLUSTER  $a_2$ : Avstånd mellan genomföringar. Enskild testad 200 mm.



### Obs!

- Lokal och kontinuerlig isolering avbryts vid konstruktionen, dvs isoleringen går inte genom konstruktionen.