

**ALLMÄNNA UPPGIFTER**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Produkt:                   | Sewatek SWT-105 -brandakryl                                    |
| Användning:                | Brandtätningsmassa för rör och kablar                          |
| ETA-dokumentet:            | ETA-20/0260 (18.3.2020)  |
| Brandklass:                | EI 30 - EI 120   |
| Luftljudsisolering $R_w$ : | Påverkning i jämförelse med ogenomtränglig konstruktion 0-2 dB |
| Förväntad livslängd:       | 25 år  |


Sömmen mellan genomgående rör / kabel och konstruktion tätas med SWT-105 brandakryl.

Detaljritningarna är grupperade enligt rörmaterialet. En del av rör måste isoleras för att nå brandklassen. Isoleringskraven framgår av detaljritningarna.

Röret är testad öppet / pluggad (U/C) utom ursparning (C/C).

**KLUSTER**

$a_2$  : Avstånd mellan genomföringar.  
Enskild testad 200 mm.

**Obs!**

- Lokal och kontinuerlig isolering avbryts vid konstruktionen, dvs isoleringen går inte genom konstruktionen.
- Oavbrotten isolering går igenom konstruktion.