



Ritningens innehåll

Installationsdetalj
Sewatek M-serien, SWT-125 grafitmassa
i bjälklag av betongkonstruktion

Datum

24.7.2020

Detalj

SWT-125K200

Skala

Ej i skala

Sida

2 (4)


ALLMÄNNA UPPGIFTER

Produkt:	Sewatek SWT-125 -grafitmassa
Användning:	Brandtätningssmassa för rör och kablar
ETA-dokumentet:	ETA-20/0260 (18.3.2020)
Brandklass:	EI 60 - EI 120
Luftljudsisolering R_w :	Påverkning i jämförelse med ogenomtränglig konstruktion 0-2 dB
Förväntad livslängd:	25 år

Sömmen mellan genomgående rör/kabel och konstruktion tätas med SWT-125 grafitmassa.

Detaljritningarna är grupperade enligt rörmaterialet. En del av rör måste isoleras för att nå brandklassen. Isoleringsskruven framgår av detaljritningarna.

KLUSTER a_2 : Avstånd mellan två hål.
Enskild testad 200 mm.



Obs!

- Lokal och kontinuerlig isolering avbryts vid konstruktionen, dvs isoleringen går inte genom konstruktionen.