

ALLMÄNNA UPPGIFTER

Produkt:	Sewatek Brandtejp
Avsedd användning:	Brandgenomföring för plaströr och kablar
ETA-dokument:	ETA-24/0670 (3/6 2026)
Brandklass:	EI 60 - EI 120
Luftljudsisolering Rw:	Effekt 0-2 dB
Förväntad livslängd:	25 år

Brandtejpen installeras i ett borrhål av rätt storlek eller gjuts på plats. Fogen mellan Brandtejpen och konstruktionen tätas genom gjutning eller med fogmassa. Dessutom ska fogen mellan Brandtejpen och installationen tätas, till exempel med fogmassa.

BORRHÅL

Brandtejp W32 / Teknik max Ø 32 mm / Borrhål: teknik + (spalt 10 - 18 mm)
Brandtejp W50 / Teknik max Ø 50 mm / Borrhål: teknik + (spalt 15 - 35 mm)
Brandtejp W75 / Teknik max Ø 75 mm / Borrhål: teknik + (spalt 20 - 40 mm)
Brandtejp W110 / Teknik max Ø 110 mm / Borrhål: teknik + (spalt 20 - 40 mm)
Brandtejp W160 / Teknik max Ø 160 mm / Borrhål: teknik + (spalt 25 - 45 mm)

PLUGGNING I BRANDTEST

Rör testade (U/C) om inget annat anges.

- öppen / stängd (U/C)
- öppen / öppen (U/U)
- stängd / öppen (C/U)
- stängd / stängd (C/C)

ISOLERING

- LI - Den lokala isoleringen bryts vid konstruktionen, dvs. isoleringen förs inte genom konstruktionen.
- CI - Den kontinuerliga isoleringen bryts vid konstruktionen, dvs. isoleringen förs inte genom konstruktionen.
- LS - Den lokala isoleringen bryts inte vid konstruktionen, dvs. isoleringen förs genom konstruktionen.
- CS - Den kontinuerliga isoleringen bryts inte vid konstruktionen, dvs. isoleringen förs genom konstruktionen.

GRUPPERING AV FLERA GENOMFÖRINGAR

a₂-mått: Avstånd mellan hålen.

