


Brandmanschett Förisolerade rör och PVC- / ABS-rör

Betongbjälklag min 150 mm



*) Inget krav för brandklassifikation
a₂ - Avstånd mellan två manschetter

Produkt	Genomgående rör	Hålstorlek max (Ø) (utanpåmontage)
C 16-32	16-32 mm	40 mm
C 25-50	25-50 mm	63 mm
C 50-80	50-80 mm	95 mm
C 75-110	75-110 mm	130 mm
C 110-130	110-130 mm	145 mm
C 125-160	125-160 mm	190 mm
C 160-200	160-200 mm	235 mm

Luftljudisolering: effekt 0-2 dB när installerad enligt installations- anvisningen	Förisolerade rör och PVC- / ABS-rör		Isoleringskrav	
	Rördimension max Ø mm	min a ₂ (mm)	Oisolerad	Kontinuerlig stenullisolering, avbryts
	Cool-Fit 2.0 110/160 (10,0)	100	EI 90	EI 90
	Ecoflex Aqua Twin 175 40x5,5 - 28x4,0	100	EI 60	EI 60
	PVC-U / PVC-C 32-110 **) C50-80 - C75-110	100	EI 120	EI 120
ETA-24/0670 (3/6 2026)	PVC 110 (3,4) (EN 13476)	100	-	EI 120 (U/U) ^{B)}
	**) PVC-U rör (EN 1329-1, EN 1453-1, EN ISO 15493, EN ISO 1452-2) PVC-C rör (EN 1566-1, EN ISO 15493, EN ISO 15877-2) ABS rör (EN 1455-1, EN ISO 15493), SAN+PVC rör (ISO 19220)			
	Resultatet kan överföras till mindre rörstorlekar/manschetter.			
Rören testade (U/C) om inget annat anges				