

SWT-105 svällande brandakryl Ventilationskanal

Gipsskivvägg min 95 mm

SWT-105

- fogen skall vara 10 - 25 mm
- minst 25 mm djup
- A1-/A2-klassad stenull som stöd för kittningen

KONSTRUKTION

- Gipsskivor 2 x 12,5 mm på båda sidorna av konstruktionen
- A1-/A2-klassad stenull (min 30 kg/m³)

Första rörfästet
(obrännbart) max 500 mm
från konstruktionen på
båda sidorna

** Eventuell kanalisolering enligt
ventilationsplanen

a₂ - Avstånd mellan två hål
e_n - Rörets vägg tjocklek

Luftljudsisolering Rw: Effekt 0-2 dB	Ventilationskanal		Isoleringskrav
	Kanaldimension max Ø (e _n) mm	min a ₂ (mm)	Oisolerad
Testad enligt EN 1366-3. Ventilations- kanaler omfattas inte av denna provnings- standard.	Spiralfalsad kanal 160 (0,5)	100	E 120
	Brandakryl SWT-105 ETA-dokument 20/0260 (4/6 2026)		
	** Brandisolering och brandspjäll enligt ventilationsplanen (EI-klass). Installationsprincipen gäller även för större kanaler.		